

АКТ № 244 от 22.03.2017

**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга,**  
**(ГБОУ гимназия № 41 имени Эриха Кестнера Приморского р-на СПб)**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **197349, Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, дом 1, корпус 3, литера А**

Сведения об Объекте:

**1** отдельно стоящее здание **3** этажа, **7430,3** кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **14 485** кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
**оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 197374, ул. Савушкина, 83, Санкт-Петербург**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): **образование;**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **образовательные услуги;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **997 учащихся;**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  
**к месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха: **инвалиды – колясочники, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды -слабовидящие, инвалиды -слабослышащие, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор ГБОУ гимназия № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга Кухарская Татьяна Борисовна** с одной стороны,  
**и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация инвалидов, ветеранов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович** действующий на основании доверенности №18/03-2, от 03 марта 2016г. с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**

поручни: **нет**

пандусы, роллопандусы: **да, соответствует К**

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**

мобильные лестничные подъемники: **нет**

раздвижные двери: **нет**

доступные входные группы: **да, частично соответствуют К,О,Г,У,**

**не соответствуют С**

кнопка вызова: **да, соответствует для К, О, С, Г, У**

доступные санитарно-гигиенические помещения: **да, частично соответствует для О,Г,У, не соответствует К,С**

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: **да, соответствует К,О,С,Г,У**

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: **да, частично соответствует К,О,Г,У не соответствует С**

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 41 Имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197349, Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, дом 1, корпус 3, литера А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1	К,О,С,Г,У	Территория, прилегающая к объекту, огорожена. Достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Перед входом на территорию расположены входные ворота, у входа рядом с воротами вывешена контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номера телефона – <u>394-98-07</u> , по которому можно обратиться за оказанием помощи в сопровождении. Пути перемещения к главному входу доступны. Препятствий в направлении доступной входной зоны для инвалидов нет.	
1.2	К,О,С,Г,У	<p><b>Приказом от 17.05.2016 г. № 143-д</b> назначены ответственные специалисты – сотрудники учреждения для сопровождения МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, от входных ворот по территории к главному входу, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения.</p> <p>Информация о проведении инструктажа в отношении сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 18 мая 2016г.)</p> <p><b>Инструктаж провела зам.директора по ВР</b></p>	<p><b>Приказ № 143-д от 17.05.2016 г.</b></p>

		<b>Базина И.Б.</b>	
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1	К,О,С,Г,У	Входной узел частично доступен для инвалидов. Перед входом установлен стационарный пандус доступный для инвалидов на кресле-коляске. Перед входом установлена кнопка вызова, (оформлена в виде информационного знака «инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)	
2.2	К	У порога входной двери имеется выносной пандус, частично доступный для инвалидов на кресле-коляске.	Приказ № 143-д от 17. 05.2016 г.
2.3	К,О,С,Г,У	Преодоление порога входной двери, лестничного марша на входной зоне и сопровождение МГН и инвалидов, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания коридоры, открытые проемы, внутренние лестницы достаточны для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Дверные проёмы доступны. Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию)	
3.2	С	Стеклянные полотна дверей внутри здания имеют контрастную маркировку. Тотально слепым требуется сопровождение.	
3.3	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 143-д от 17. 05.2016 г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	К,О,С,Г,У	Места обслуживания инвалидов находятся на I этаже. Аудитория для инвалидов находится на I этаже. Внутри помещения достаточно места для проезда кресла-коляски. Дверные проемы внутри помещения соответствуют нормам правил для категорий инвалидов.	
4.2	С	Направление движения инвалидов не оборудованы информационными тактильными табличками с рельефно-точечным шрифтом Брайля.	

4.3	К,О,С,Г,У	Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию)	
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	О,С,Г,У	На 1 этаже, общего сан.узла размеры и внутреннее оборудование туалетной кабины частично соответствуют требованиям для категорий инвалидов	
5.2	К	Частично доступно.	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.2	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов. сотрудника в соответствии с приказом. п.1.2	Приказ № 143-д от 17.05.2016 г.
6.3	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах инвалидам, о доступности для инвалидов на объекте. <a href="http://gymnasium41.spb.ru/">http://gymnasium41.spb.ru/</a> На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - версия сайта для слабовидящих граждан - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указать наличия / отсутствия санузла для инвалидов.	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к ГБОУ гимназия № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга от ближайшей остановки пассажирского транспорта Проспект Королёва 400м. Ближайшая у ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга остановка общественного транспорта находится на: Проспект-Королева: троллейбус № 50, 25; автобус № 76 Проспект Испытателей: трамвай № 55, 47; автобус № 127 Улица Маршала Новикова автобус № 122	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. В связи со спецификой учреждения автостоянка не предусмотрена.	

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):


1. Подготовить письмо в администрацию по оборудованию парковочного места у прилегающей территории объекта Санкт-Петербург улица Маршала Новикова, дом 1, корпус 3, литера А для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2012.
2. Адаптировать лестничный марш для инвалидов на входном узле в соответствии с СП 59.13330.2012.
3. Оборудовать сан.узел в соответствии с СП 59.13330.2012

Подпись руководителя Объекта  
или доверенного лица



Харьковская Т.Б.

Подпись руководителя общественного  
объединения инвалидов  
или доверенного лица



Лебедев В.А.